



**Polskie Centrum Akredytacji**  
ul. Szczotkarska 42  
01-382 Warszawa

Tel. +48 22 355 70 00  
Faks + 48 22 355 70 18

sekretariat@pca.gov.pl  
www.pca.gov.pl

Warszawa, dnia 12.09.2024 r.

## Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji „**Remont wnętrza w budynku biurowym przy ul. Szczotkarskiej 42 w Warszawie**”, nr PF.260.3.2024, Ogłoszenie nr 2024/BZP 00475505/01 z dnia 2024-09-03

### Pytanie nr 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza różnicę poziomów między nowo wykonanymi podłogami, a podłogami istniejącymi, które są poza zakresem opracowania. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację na temat wyposażenia nowych okien PVC. Czy okna powinny być wyposażone np. w siłowniki, nawiewniki itp.? Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne na parterze (oznaczone w projekcie literą L) mają być bez naświetla u góry, a istniejące naświetle jest do demontażu i utylizacji.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza się różnicę poziomów między nowoprojektowanymi posadzkami a istniejącymi poza zakresem opracowania. Należy przy wyrównywaniu istniejących posadzek w komunikacji i klatkach schodowych zastosować metody wypełnień fug i wyrównania jak najmniej podnoszące wysokość. Wymieniane okna na klatkach schodowych i pomieszczeniach technicznych bez nawiewników oraz siłowników, pozostałe tylko z nawiewnikami. Drzwi zewnętrzne L powinny odtwarzać wygląd istniejących drzwi. Do wymiany drzwi z naświetlem.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora PCA  
Michał Rzytki  
(podpisano elektronicznie)